

Chełm dn. 04.11.2024r.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Opisu Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów elektrycznych znak sprawy:
NA-WTiZ-SGMK.3711.8.2024:

Dzień dobry
Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji (chodzi o część I)

Czy Zamawiający dopuszcza również markę Miledo (druga marka Kanlux)?
Czy Zamawiający dopuszcza również markę Ledvance (teraz tak nazywa się Osram i część towaru produkuje w marce Ledvance)?

Poz. 1 te oprawy nie są już produkowane, brak bezpośrednich zamienników, proszę o wykreślenie z zestawienia

Poz. 2, 3 te świetlówki nigdy nie były przez tych Producentów produkowane w barwie 3500K, proszę o dopuszczenie zaoferowania barwy 4000K

Poz. 4 te tuby LED nigdy nie były przez tych Producentów produkowane w barwie 5000K, nie są też produkowane przez innych Producentów w tej barwie, proszę o dopuszczenie zaoferowania barwy 4000K lub 6500K

Czy te tuby mają pracować na napięciu 230V? są też produkowane o mocy 16W, nie 20W, proszę o dopuszczenie

Poz. 11 barwa ciepła, czy neutralna?

Poz. 12, 13, 14 barwa światła obojętna?

Poz. 15, 16 nie są oferowane w wymienionych markach, proszę o dopuszczenie Belligent

Poz. 18 nigdy nie były produkowane w tym zakresie barwy, proszę o dopuszczenie 4000K

Poz. 19 oprawa sprzedawana bez źródła światła, proszę o dopuszczenie takich

Poz. 22 chodzi o panel LED? Natynkowy, czy podtynkowy? produkowane z IP40, proszę o dopuszczenie

Pozdrawiam

Grzegorz Nowak

883 379 701

email: grzegorznowak@forlight.com.pl

Odpowiedź na pytanie nr 1 : Zamawiający dopuszcza markę Miledo.

Odpowiedź na pytanie nr 2 : Zamawiający dopuszcza markę Ledvance.

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 1: Zamawiający nie planuje wykreślenia przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 2,3: Zamawiający dopuszcza produkt z barwą światła 4000K .

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 4: Zamawiający dopuszcza produkt z barwą światła 4000K, produkt przystosowany do napięcia 230V.

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 11: Zamawiający dopuszcza produkt z barwą światła 3000K.

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 12, 13, 14: Zamawiający dopuszcza produkt z barwą światła 3000-4000K.

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 15, 16: Zamawiający dopuszcza markę Belligent

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 18: Zamawiający dopuszcza produkt z barwą światła 4000-6000K.

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 19: Zamawiający nie dopuszcza opraw bez źródła światła opisanego w zapytaniu ofertowym.

Odpowiedź na pytanie do poz. nr 22: Zamawiający dopuszcza oprawy natynkowe o stopniu ochrony min. IP 40.

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im.27 Wołyńskiej Dywizji AK

mjr SG Jan POCZTAR
/podpis elektroniczny/

Wyk. w egz. pojedynczym
Wyk/ Sporz .plut. SG Hubert Pawelek tel.(82) 5685106
Dnia 04.11.2024r.

100-LECIE POWOŁANIA
KORPUSU OCHRONY POGRANICZA
Straż Graniczna oddaje hołd bohaterskim poprzednikom

