

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

„Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 7 klimatyzatorów w placówkach Straży Granicznej NOSG (w m. Chełm, Hrubieszów, Sławatycze, Lubycza Królewska, Dolhobyczów)”

Pytanie nr 1

Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia?

Odpowiedź

Zgodnie z drukiem oferty.

Pytanie nr 2

Czy w pomieszczeniach, gdzie będą montowane 2 klimatyzatory należy również dwa klimatyzatory zdemontować?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Należy zamontować nowy sterownik pracy naprzemiennej czy można wykorzystać istniejący?

Odpowiedź

Można wykorzystać istniejący.

Pytanie nr 4

Gdzie oraz na jakiej wysokości zamontowane są jednostki zewnętrzne, które należy zdemontować?

Odpowiedź

Zgodnie z drukiem oferty.

Pytanie nr 5

Czy klimatyzatory mają być ściennie?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 6

Czy można wykorzystać istniejącą instalację chłodniczą i skroplin klimatyzatorów, które należy zdemontować?

Odpowiedź

Można wykorzystać istniejącą instalację skroplin.

Pytanie nr 7

Czy można wykorzystać istniejącą instalację elektryczną klimatyzatorów prowadzonej natynkowo, którą należy zdemontować ?

Odpowiedź

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8

Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?

Odpowiedź

Można wykorzystać istniejącą instalację skroplin.

Pytanie nr 9

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?

Odpowiedź

Można wykorzystać istniejącą instalację skroplin.

Pytanie nr 10

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany, ile budynek ma kondygnacji, jak należy prowadzić instalację w pionie?

Odpowiedź

Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na elewacji, piętra określone w druku oferty.

Pytanie nr 11

Proszę podać odległość rozdzielni od każdego z 4 pomieszczeń.

Odpowiedź

Około 20-25 m.

Pytanie nr 12

Ile metrów instalacji elektrycznej dla każdego klimatyzatora prowadzonej jest natynkowo?

Odpowiedź

Około 20 m.

Pytanie nr 13

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów.

Odpowiedź

Około 8-10 m.

Pytanie nr 14

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów.

Odpowiedź

Ok. 8-10 m.

Pytanie nr 15

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji rozdzielnia - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź

Około 20-25 m.

Pytanie nr 16

Czy klimatyzatory mają być ściennie?

Odpowiedź

Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 17

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach?

Odpowiedź

Tak.